

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Securitas Technology GmbH
c/o SeTec Sicherheitstechnik
Daniel-Goldbach-Str.17-19
DE-40880 Ratingen

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 295029	4	10.06.2026	09.06.2030

Gegenstand der Anerkennung

Handfeuermelder
DKM-KR 42

Verwendung

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2543:2021-03
EN 54-11:2001 + A1:2005

Köln, den 10.06.2026

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik





Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennungsnummer [G 295029] vom [10.06.2026]

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Handfeuermelder	DKM-KR 42		

zur Anerkennungsnummer [G 295029] vom [10.06.2026]

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum/ Revision	Seiten
Prüfberichte	BMA 13019 BMA 07006	03.04.2013 25.01.2007	
Technische Daten	DKM 2.CHP	05.10.1995	2
Stromlaufplan	DKM-03	14.05.2003	1
Technische Zeichnung	DKM-K-2	12.09.2004	1
Technische Zeichnung	DKM-K-Tür neu	30.06.2004	1
Leiterplattenlayout	c147_DKM-S		1
Anleitung	DKM-Grenzwert-06RB24-A11	A11	1
Typenschild	DKM-KR 42 Etiketten Layout – 04MB26-A1	A1	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer [G 295029] vom [10.06.2024]

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Der Handfeuermelder Typ DKM-KR42 dient der manuellen Auslösung eines Brandalarms.
Die Auslösung erfolgt indirekt (Typ B).

Dieser Handfeuermelder wird unter der Artikelnummern B10300K vertrieben.

Der Handfeuermelder ist für den Einsatz in Gebäuden konzipiert.

Spannung:	24 VDC
Stromentnahme:	Ruhezustand: <1 mA
	Alarm: 46 mA