

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
c/o SeTec Sicherheitstechnik
Hauptstraße 40a
DE-82229 Seefeld

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 295029	4	21.01.2022	20.01.2026

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Gegenstand der Anerkennung

Handfeuermelder
DKM-KR 42

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
EN 54-11:2001 + A1:2005

Köln, den 21.01.2022

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 295029 vom 21.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Handfeuermelder	DKM-KR 42		

zur Anerkennungsnummer G 295029 vom 21.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfberichte / Test Reports Technische Daten Stromlaufplan Technische Zeichnung Technische Zeichnung Leiterplattenlayout Anleitung	BMA 13019 BMA 07006 DKM 2.CHP DKM-03 DKM-K-2 DKM-K-Tür neu c147_DKM-S DKM-Grenzwert-04RB20-A9, Version A9	03.04.2013 25.01.2007 05.10.1995 14.05.2003 12.09.2004 30.06.2004	 2 1 1 1 1 1



zur Anerkennungsnummer G 295029 vom 21.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Der Handfeuermelder Typ DKM-KR 42 dient der manuellen Auslösung eines Brandalarms. Die Auslösung erfolgt indirekt (Typ B).

Der Handfeuermelder ist für den Einsatz in Gebäuden konzipiert.

Spannung:		24 VDC
Stromentnahme:	Ruhezustand:	<1 mA
	Alarm:	46 mA